

一、服务内容：

1、参照规范

1.1 洁净手术室根据《医院洁净手术部建筑技术规范（GB 50333-2013）》《洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）》有关规定，对医院洁净手术室进行检测；

1.2、生殖医学中心根据《医院洁净手术部建筑技术规范（GB 50333-2013）》《洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）》《民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2020）》有关规定，对生殖医学中心进行检测。

2、检测内容

2.1 洁净手术室

科室	房间名称	级别	间数
手术室	1-8	百级	8
手术室	9-16	万级	8

2.2 生殖医学中心

科室	房间名称	级别	间数
生殖医学中心	胚胎培养室(体外受精实验室)	千级	1
生殖医学中心	精液处理室	万级	1
生殖医学中心	取卵室	万级	1
生殖医学中心	胚胎移植室	万级	1
生殖医学中心	冷冻室	万级	1
生殖医学中心	冷冻储存室（液氮存储间）	万级	1
生殖医学中心	取精室	十万级	1

3、洁净手术室检测项目

3.1、百级洁净手术室检测内容为：截面风速和速度不均匀度、空气洁净度、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、新风量、开门后门内 0.6m 处空气洁净度；

3.2、万级洁净手术室检测内容为：换气次数和风口下无速度盲区、空气洁净度、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、新风量；

4、生殖医学中心检测项目

4.1、千级洁净室检测内容为：空气洁净度、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、新风量；

4.2、万级洁净室检测内容为：空气洁净度、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、新风量；

4.3、十万级洁净室检测内容为：空气洁净度、静压差、温度、相对湿度、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、新风量；

4.4、胚胎培养室(体外受精实验室)、冷冻室增加 TVOC 检测。

5、承诺：具体检测时间按照采购人的要求，供应商需按时按质完成检测。若检测完成之后有不合格检测参数，供应商提出整改方案，在整改完成之前，免费提供复检直至检测合格。（供应商检测服务过程中所需相关用品由供应商自行提供，同时应满足采购人安排周末时间提供检测）

二、服务要求：

1、合同签订后根据我院要求时间安排检测，服务响应时间不超过 48 小时，在检测完成后一周内提供纸质版和电子版检测报告，检测报告符合相关标准要求；

2、检测人员需熟悉《医院洁净手术部建筑技术规范（GB 50333-2013）》《洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）》《民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2020）》的专业人员。